Signature Not Verified
Digitally signed by 52676979X EDUARDO GIMENO (R: B97732754)
Date: 2025.12.03 16:32:18 +01:00
Reason: Laboratorios Tecnológicos de Levante
Location: Paterna (Valencia)

Laboratorios Tecnológicos de Levante

LABORATORI D'ANÀLISI D'AIGÜES, FANGS, RESIDUS I SÒLS

INFORME D'ASSAIG

Registre nº: 25AP13283
Rev. 0

Dades del sol·licitant:

Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA
Cr. Joies, 16
08180 Moià
Barcelona
A64365463

Dades de la mostra

Data presa: 19/11/2025 09:32
Data recepció: 20/11/2025
Tipus de mostra: Aigua de consum. Mostra simple.
Presa de mostra: Client*
Descripció: Envàs amb aigua.
Identificació: XARXA MONJOIA. MONJOIA. CARACTERIZACIÓ

Data inici: 20/11/2025
Data finalització: 01/12/2025

Paràmetre	Resultat		Incert. (k=2)	Valor de ref.	Unitats	Mètode
Calci dissolt	96.0		±8.6	100	mg/l	SM 2340-B Ed. 24 (ICP/ICP-MS, cálculo+ PI-LTL-6.54/6.223)
Duresa (equiv. CaCO3)	333		±30	500	mg/l	SM 2340-B Ed. 24 (ICP/ICP-MS, cálculo+ PI-LTL-6.54/6.223)
Duresa (ºfrancesos)	33.3				ºf	SM 2340-B Ed. 24 (ICP/ICP-MS, cálculo+ PI-LTL-6.54/6.223)
Magnesi dissolt	22.7		±2	30	mg/l	SM 2340-B Ed. 24 (ICP/ICP-MS, cálculo+ PI-LTL-6.54/6.223)
Potassi dissolt	10.5	!	±1.8	10	mg/l	PI-LTL-6.223 (ICP-MS)

Observacions:

Document signat electrònicament (verificable mitjançant el certificat arrel de la FNMT). Les impresions en paper es consideren còpies.

Aquest informe afecta només a la mostra sotmesa a assaig. El informe no s'ha de reproduïr parcialment sense l'aprobació per escrit de Laboratorios Tecnológicos de Levante, SL. La incertesa de les mesures està calculada, i a disposició del client.

Declinem la responsabilitat per la informació aportada pel client. Per mostres preses pel client, aquest subministra aquestes dades (no cobertes per l'abast d'acreditació ENAC): data/hora de presa, tipus de mostra i identificació.

(rev. 0).

Els valors de referència han estat establerts segon la següent normativa (els resultats marcats amb # no compleixen els valors paramètrics/de referència indicats):

RD 3/2023, criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro (y modificaciones posteriores) -red de distribución-. La incertidumbre de medida no se aplica como tolerancia adicional respecto a los valores paramétricos. (!="incumple el valor paramétrico, pero cumple el valor de aptitud")-

Signat: Eduardo Gimeno
Director Tècnic Laboratori

Paterna, a 03/12/2025

Empresa registrada per AENOR, certificat ISO 9001 ER-0185/1999.
Sistema de Gestió Medioambiental certificat per AENOR nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207.
C/Benjamin Franklin, 16 (Parc Tecnològic). 46980 Paterna (València-Espanya) - TEL.: 963561216- Fax: 963711558.
E-mail: informacion@ltlevante.com. CIF: B97732754, Reg. mercantil València. tom 8435. Llibre 5725. Foli 80. Full V-113324

Els assajos i/o observacions marcats amb * no estàn emparats per l'acreditació de ENAC.

ENSAYO ISO 17025 Nº121 / LE1782 Nº121 / LE1783

Registre nº: 25AP13283
Rev. 0